



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
телефон доверия (3522) 23-99-99

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

640006, г.Курган, ул.Куйбышева,191, телефон/факс: 8(3522) 476-321

МАКУШИНСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПЕТУХОВСКОМУ И ЧАСТООЗЕРСКОМУ РАЙОНАМ
641640, Курганская область, Петуховский район, г. Петухово, ул. К.Маркса 2, телефон/факс 8(35235) 2-37-00.
641570, Курганская область, Частоозерский район, с. Частоозерье ул. Октябрьская 148, телефон/факс 8(35230) 9-17-89.

Предписание № 25 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угроз возникновения пожара

Юридическому лицу – Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению Детский сад «Родничок».

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора

Петуховского и Частоозерского районов по пожарному надзору от «14» сентября 2016 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» период с «22» сентября 2016 года по «10» октября 2016 года проведена плановая проверка старшим лейтенантом внутренней службы Скорик Сергеем Андреевичем дознавателем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по

отделению надзорной деятельности и профилактической работы по Петуховскому Частоозерскому районам Макушинского межрайонного отдела надзорной деятельности профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области – государственным инспектором Петуховского и Частоозерского районов по пожарному надзору, в отношении объекта защиты МКДОУ Детский сад «Родничок».

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления совместно с законным представителем юридического лица – заведующей МКДОУ Детский сад «Родничок» - Черепковой Ириной Ивановной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п (Предписание)	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не проведена обработка огнезащитными составами стропил и обрешетки крыши здания.	П. 5.4.5 Свод правил СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (утв. приказом МЧС РФ от 21 ноября 2012 г. N 693). (п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.52 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	20.03.2017г	
2	Не организуется не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и	п. 24 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства	20.03.2017г	