



Начальнику Частоозерского РОО  
Востриковой Л.Н.

Заведующего МКДОУ  
Частоозерский детский  
сад «Родничок»  
Черепковой И.И.

### ЗАЯВКА

В ходе проверки прокуратурой Частоозерского района соблюдения противопожарного законодательства в МКДОУ Частоозерский детский сад «Родничок» было выявлено нарушение п. 5.4.5 свода правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». Так как стропила и обрешетка крыши здания не обработаны огнезащитным составом, было составлено представление об устранении нарушения закона № 21-95-2016 от 22.04.2016 г. На основании вышеизложенного прошу оказать содействие в устранении данных нарушений



*И.И.* Черепкова И.И.

Исп. Е.В. Владимирова  
8(350230 9-11-95

*вх. № 1322*  
*15.09.16*